

Certificat de conformité CE

EC Certificate of conformity

Certificat N° : 0526-CPD-H08012

Fabricant / *Manufacturer*

MECALECTRO

8 rue Galvani - B.P. 35

91301 MASSY CEDEX

Produit certifié / *Certified product* :

Dispositifs de retenue électromagnétique pour portes battantes

Classification normalisée / *Standardized classification* :

3 5 3/6 1 1 3

Normes de référence / *Reference standards* :

Norme EN 1155 : février 1997 EN 1154/A1 : juin 2003

Certificat délivré le / *Certificate delivered on* :

14/02/2012

Références commerciales / *Trade references* :

| Type | Tension continu | Force en N |
|-------------|-----------------|--------------|
| M03 ... | 24 V et 48 V | 200 et 400 N |
| M05 ... | 24 V et 48 V | 200 et 400 N |
| M06 ... | 24 V et 48 V | 200 et 400 N |
| M07 ... | 24 V et 48 V | 200 et 400 N |
| M08 ... | 24 V et 48 V | 400 N |
| M09 ... | 24 V et 48 V | 200 et 400 N |
| M10 ... | 24 V et 48 V | 200 et 400 N |
| M12 ... | 24 V et 48 V | 200 et 400 N |
| AC916M ... | 24 V et 48 V | 200 N |
| AC918ME ... | 24 V et 48 V | 400 N |

Pour le directeur général et par délégation

Philippe Choderlos de Laclos

Le responsable de la certification

Pascal Goldstein

Les caractéristiques complètes de ces produits sont précisées dans le dossier technique associé

A full description of these products is given in the related technical file

Le Cetim est notifié sous le n° 0526 pour la délivrance d'attestation de conformité aux spécifications de la directive 89/106/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE.